〒771-0203
板野郡北島町中村字上地23-1

北島町　水道課　　殿

No.　JAC00154
平成　29年　10月　27 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市中洲町[illegible]58-1
TEL 088(655)1112　FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会 長　　水 口　和 生

原水水質検査結果報告書

依頼者名	北島町　水道課		受付年月日	平成　29年　10月　16日			
水道名又は業務名	北島町上水道		採取年月日	平成　29年　10月　16日			
採水場所	北島町浄水場内		天候	前日	雨	気温	16.0℃
水源の名称	旧吉野川　〈種別〉水道施設（原水）			当日	雨	水温	19.0℃
採水者氏名	射場　猛		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				

検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌数	個/mL		12000	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満
大腸菌	―		検出	ジェオスミン	mg/L		0.000001
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001 未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満	フェノール類	mg/L		0.0005 未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.9
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満	ｐＨ値	―		7.37
六価クロム及びその化合物	mg/L		0.005 未満	味	―		―
亜硝酸態窒素	mg/L		0.009	臭気	―		異常なし
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	色度	度		5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.96	濁度	度		4.0
フッ素及びその化合物	mg/L		0.06	― 以下余白 ―			
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03				
四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満				
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005 未満				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.0002 未満				
ジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満				
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満				
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満				
ベンゼン	mg/L		0.0002 未満				
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01 未満				
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.14				
鉄及びその化合物	mg/L		0.29				
銅及びその化合物	mg/L		0.01 未満				
ナトリウム及びその化合物	mg/L		6.2				
マンガン及びその化合物	mg/L		0.035				
塩化物イオン	mg/L		5.5				
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		49				
蒸発残留物	mg/L		102				

検査期間	平成　29年　10月　16日 ～ 平成　29年　10月　27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	

〒771-0203
板野郡北島町中村字上地23-1

北島町　水道課　殿

No.　JAA00152
平成　29年　10月　27 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市南洲町[illegible]58-1
TEL 088(655)1112　FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会 長　水 口 [illegible]

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	北島町　水道課		受付年月日	平成　29年　10月　16日			
水道名又は業務名	北島町上水道		採取年月日	平成　29年　10月　16日			
採水場所	北村団地 北老人憩いの家		天候	前日	雨	気温	16.0℃
水源の名称	旧吉野川　〈種別〉水道施設（浄水）			当日	雨	水温	21.0℃
採水者氏名	射場　猛		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				

検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌数	個/mL		0	トリクロロ酢酸	mg/L	※	0.004
大腸菌	―		不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	※	0.0045
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L		0.0002 未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	※	0.04
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L		0.005 未満	銅及びその化合物	mg/L		0.01 未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L		6.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.78	塩化物イオン	mg/L		6.3
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	※	48.6
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03	蒸発残留物	mg/L	※	85
四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005 未満	ジェオスミン	mg/L		0.000001 未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	フェノール類	mg/L		0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.4
ベンゼン	mg/L		0.0002 未満	ｐＨ値	―		7.40
塩素酸	mg/L		0.06 未満	味	―		異常なし
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	臭気	―		異常なし
クロロホルム	mg/L	※	0.0087	色度	度		1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	濁度	度		0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0015	残留塩素	mg/L		0.51
臭素酸	mg/L		0.001 未満	― 以下余白 ―			
総トリハロメタン	mg/L	※	0.0147				

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	平成　29年　10月　16日 ～ 平成　29年　10月　27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒771-0203
板野郡北島町中村字上地23-1

北島町　水道課　　殿

No.　JAA00153
平成　29年　10月　27 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市南洲町[illegible]58-1
TEL 088(655)1112　FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会長　水口　和生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	北島町　水道課		受付年月日	平成　29年　10月　16日			
水道名又は業務名	北島町上水道		採取年月日	平成　29年　10月　16日			
採水場所	中村東老人憩いの家		天候	前日	雨	気温	16.0℃
水源の名称	旧吉野川　〈種別〉水道施設（浄水）			当日	雨	水温	23.0℃
採水者氏名	射場　猛		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				

検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌数	個/mL		0	トリクロロ酢酸	mg/L	※	0.004
大腸菌	―		不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	※	0.0048
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L		0.0002 未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	※	0.04
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L		0.005 未満	銅及びその化合物	mg/L		0.01 未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L		6.1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.77	塩化物イオン	mg/L		6.3
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	※	47.1
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03	蒸発残留物	mg/L	※	89
四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005 未満	ジェオスミン	mg/L		0.000001 未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	フェノール類	mg/L		0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.4
ベンゼン	mg/L		0.0002 未満	ｐＨ値	―		7.38
塩素酸	mg/L		0.06 未満	味	―		異常なし
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	臭気	―		異常なし
クロロホルム	mg/L	※	0.0094	色度	度		1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	濁度	度		0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0016	残留塩素	mg/L		0.53
臭素酸	mg/L		0.001 未満	― 以下余白 ―			
総トリハロメタン	mg/L	※	0.0158				

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	平成　29年　10月　16日 ～ 平成　29年　10月　27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

〒771-0203
板野郡北島町中村字上地23-1

北島町　水道課　　殿

No.　JAA00154
平成　29年　10月　27 日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市南洲町[illegible]58-1
TEL 088(655)1112　FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会 長　　水 口　和 生

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	北島町　水道課		受付年月日	平成　29年　10月　16日			
水道名又は業務名	北島町上水道		採取年月日	平成　29年　10月　16日			
採水場所	松茂団地 東老人憩いの家		天候	前日	雨	気温	16.0℃
水源の名称	旧吉野川　〈種別〉水道施設（浄水）			当日	雨	水温	23.0℃
採水者氏名	射場　猛		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				

検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌数	個/mL		0	トリクロロ酢酸	mg/L	※	0.004
大腸菌	―		不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	※	0.0050
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L		0.0002 未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008 未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01 未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	※	0.04
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満
六価クロム及びその化合物	mg/L		0.005 未満	銅及びその化合物	mg/L		0.01 未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L		6.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.77	塩化物イオン	mg/L		6.3
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05 未満	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	※	47.8
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03	蒸発残留物	mg/L	※	86
四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005 未満	ジェオスミン	mg/L		0.000001 未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.0002 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	フェノール類	mg/L		0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L		0.4
ベンゼン	mg/L		0.0002 未満	ｐＨ値	―		7.42
塩素酸	mg/L		0.06 未満	味	―		異常なし
クロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	臭気	―		異常なし
クロロホルム	mg/L	※	0.0098	色度	度		1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002 未満	濁度	度		0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0017	残留塩素	mg/L		0.28
臭素酸	mg/L		0.001 未満	― 以下余白 ―			
総トリハロメタン	mg/L	※	0.0165				

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	平成　29年　10月　16日 ～ 平成　29年　10月　27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。