

2016年 昭和南海地震から70年 過去に学び、未来を守る 防災メモリアルイヤー

毎月1点検運動
3月テーマ『火災予防』



3月は「火災予防月間」です。ご家庭に消火器はありますか？
火災報知器を備え付けていますか？ 付けていても正常に作動するか定期的な確認を行きましょう。
事業所では、消火器だけでなく、ビルの非常口、非常階段も点検しましょう。

家庭の火災予防

■ あなたの家では大丈夫ですか。おうちの人とチェックしてみましょう。

・ストーブの真上に洗濯物を干さない



× ストーブの周りで遊ばない



・カーテンなど燃えやすいものを近づけない



× 火のそばでスプレー缶を使用しない

× ストーブに給油するとき、移動させるときは必ず火を消す

・電気コードを固いものの下敷きにしていない



・寝たばこはさせない
・たばこの火は必ず消す




・こんろ使用中はその場を離れない



・住宅用火災報知器を付けなければならない
(設置場所は寝室、階段など)

詳しくは消防署にお問い合わせください。



◎悪質訪問販売に注意◎

市町村職員や消防職員が販売に伺うことはありません
少しでもあやしいと感じたら、
「徳島県消費者情報センター」へご相談を



・消火器の使用期限が切れていない

【表示の一例】

仕様	
型式番号	消災00-00号
使用圧力範囲	7.0-9.8×10 ⁵ Pa
使用温度範囲	-20~+40℃
燃焼時間	約12秒 (20℃)
燃焼距離	4~6m (20℃)
薬液量(標準)	1L (1.37kg)
国家検定合格証	
使用期限の終了年月	2020.09

・灯油ポリかんは火気から離して左右の栓をしっかりと締めて保管する



とくしま災時記（3月編）

- 2001(平13)年 3/24 安芸灘地震 M6.7(県内各地 震度4)
- 1977(昭52)年 3/12 「阿波の土柱」山火事(30ha)
- 1970(昭45)年 3/8 上板町の山火事(100ha)
- 1965(昭40)年 3/16 剣山で雪崩
- 1952(昭27)年 3/22 福井村豪雨(阿南市福井 167^{mm}/時)

☆点検で気づいたこと、うまくいった事例や
アイデアなど、皆様からのご意見を募集します。
優秀なご意見には、お楽しみも・・・。

☆詳しくは県のHP「安心とくしま」をご覧ください。
⇒ 安心とくしま <http://anshin.pref.tokushima.jp/>